

AYUNTAMIENTO DE VALDENUÑO  
FERNANDEZ  
19185 VALDENUÑO FERNANDEZ  
(Guadalajara)

Punto de Toma de AFCH:	Grifo Consumidor Urbanización Bar La Dehesa
Fecha toma de muestra:	<b>08/04/2026</b>
Informe de ensayo:	<b>2614895</b>
Referencia de la muestra:	<b>0426VFU</b>
Análisis de:	<b>Grifo de consumidor</b>

#### I.- ENSAYOS FISICO - QUÍMICOS:

PNT		RESULTADO	LEGISLADO (*)
CARACTERES ORGANOLÉPTICOS			
AG-09	Color (mg/L Pt/Co)	Ausencia mg/L pt/Co	Inf.15
ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO			
AG-04	Turbidez (UNF)	<0.20 u.N.T.	Inf. 5
AG-02	pH	7.9 u. pH	6,5 -9,5
AG-05	Conductividad (µS/cm) a 20°C	100 µs/cm	Inf. 2500
AG-14	Cloro residual libre	0.3 mg/L	Inf. 1

\* Real Decreto 3/2023

#### II.- ENSAYOS MICROBIOLÓGICOS

PNT		RESULTADO	LEGISLADO
ISO 6222	Recuento Aerobios 22°C	No detectado	<100 ufc/ml
ISO 9308	Recuento de <i>Escherichia coli</i>	0	0 ufc/100 ml

Estas determinaciones han sido realizadas en Laboratorio de ensayo, Acreditado por ENAC con número de registro 1159/LE2158 de acuerdo a la norma UNE-EN ISO/IEC 17025, Certificado por BUREAU VERITAS Y AEFA 2002 y autorizado por la Junta de comunidades de Castilla la Mancha con número de registro: LA/AL/CS/086 y LA/SA/CS/079

Fecha: 13 Abril 2026